

Anvisning för hantering av avloppsvatten på fastigheter i glesbygden

Bygg- och miljönämnden 08.03.2023 § 34

Beredare

T.f. ledande miljöförvaltningsinspektör Petri Huovila, tfn 050 464 6866
fornamn.efternamn@pargas.fi

Det finns anvisningar för byggande av avloppsvattensystem i miljöskyddslagen och -förordningen, miljöskyddsföreskrifterna och byggnadsordningen. I denna anvisning har informationen sammanfattats och den innehåller länkar till behövliga dokument.

Om en fastighet inte hör till vattenverkets verksamhetsområde, ska hanteringen av avloppsvatten på egen fastighet ordnas på ett korrekt sätt med iakttagande av bestämmelser och anvisningar. För byggande av ett nytt avloppsvattensystem söks åtgärdsstillstånd i e-tjänsten ePermit och för byggande av ett system endast för hantering av gråvatten görs en anmälan.

Planerna ska vara uppgjorda av en behörig planerare. Vid behov kan man be miljöförvaltningsbyrån om råd för placeringen eller valet av systemet. Aktuella bestämmelser och anvisningar finns på stadens webbplats.

Bilaga

Anvisning för hantering av avloppsvatten på fastigheter i glesbygden

Föredragande

Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Bygg- och miljönämnden tar del av ärendet och godkänner att anvisningen tas i bruk.

Beslut

Föredraganden föreslog att nämnden remitterar ärendet för att komplettera anvisningen.

Nämnden beslöt att remittera ärendet.

Bygg- och miljönämnden 05.04.2023 § 55
228/10.03.00/2023

Beredare

T.f. ledande miljöförvaltningsinspektör Petri Huovila, tfn 050 464 6866
fornamn.efternamn@pargas.fi

På basen av diskussioner och överenskommelsen i föregående bygg- och miljönämndens sammanträde har anvisningens avsnitt som handlar om egenhändig tömning av slam bearbetats och lyder så här:

”Egenhändig tömning och behandling av avloppsslam

Att själv sköta tömningen av slamavskiljare och behandlingen av slammet är tillåtet endast om avsikten är att använda slammet på den egna fastigheten som näringsmedel. En skriftlig anmälan för detta behöver göras till

avfallshanteringsmyndigheten, som vidarebefordrar den till den kommunala miljövårdsmyndigheten för kontroll. I de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna stadgas hur ofta slamtömningarna bör göras.

Slammet från gråvatten kan man egenhändigt tömma på det sättet man själv anser lämpligt (till exempel med en finmaskig håv eller med redskap tillverkade för tömning av fettavskiljning). Slammet bör komposteras. Slammet bör avlägsnas tillräckligt ofta för att försäkra att reningsanordningens funktion.

Slammet från vattentoalettens slamavskiljare får tömmas och behandlas endast ifall slammet enligt reningsanordningens tillverkare är ämnat till att tömmas på egen hand eller en specialdesignad teknik för slamavskiljning används (till exempel slamavvattnare). Nyttjandet av avloppsslam förutsätter hygienisering, vilket oftast kräver ett (1) års kompostering. Komposten ska vara luftad och utsläppsfri samt stängd från skadedjur.

Anmälan om kompostering av avloppsslam på fastigheten (Lämna in till avfallsmyndigheten)".

Bilaga	Anvisning för hantering av avloppsvatten på fastigheterna i glesbygden
Föredragande	Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642 fornamn.efternamn@pargas.fi
Beslutsförslag	Bygg- och miljönämnden beslutar godkänna anvisningen för avloppsvattenhanteringen i Pargas glesbygd.
Beslut	Förslaget godkändes.
Delgivning	Byggnadstillsynen