



UUSI PUMPPUKAIVO Ø2000

PUMPPUKAIVO TEHDÄÄN TALOKAIVON Ø2000mm:n KAIVORUNKOON ILMAN POHJAA. H=6000.
 KAIKKI METALLIOSAT HST A4 AISI 316 S=2.0mm min.
 OLEMASSA OLEVAN JA POISTETUN PUMPPUKAIVON UPPOPUMPPU SIIRRETTÄÄN TÄHÄN KAIVOON.

PUMPPUKAIVO ERISTETÄÄN ROUTALEVYILLÄ 1,5 METRIN LEVEYDELTÄ NELIÖN MUOTOISELLA ERISTEKERROKSELLA (ERISTEEN SIVUT L= 5m).
 KAIVON YMPÄRILLE VAAKAERISTEEN ALLE PYSTYYN KAIVON KYLKEÄ VASTEN 1m KORKEA PYSTYERISTYS. ROUTAERISTE 100mm FINNFOAM. PAKKASKAUDELLA KANSIOSA PEITETÄÄN VASTAAVASTI ERISTETYLLÄ FILMIVANERILAATIKOLLA.

PUMPPU- JA KYTKENTÄKAIVON ERITYS, PERIAATEPIIRUSTUS.



SÄHKÖKAAPELIT HUOMIOITAVA!

UUSI PUMPPUKAIVO ASENNETAAN LÄHEMÄS RANTAA/MEREEN SITEN, ETTÄ KAIVON POHJA ON NOIN 1,5 METRIÄ ALEMPANA KUIN OLEMASSA OLEVAN ISOMMAN BETONISEN MERIVESIKAIVON POHJA.
 PUMPAAMO YMPÄRÖIDÄÄN KIVIAINEKSELLA, JOKA ESTÄÄ LEVÄN JA MUUN ROSKAN PÄÄSEMISEN PUMPPUKAIVOON.
 ULOMMAINEN KIVIREUNUS TEHDÄÄ SUURISTA LOHKAREISTA, JOTTA MERENKÄYNTI JA JÄÄMASSAT EIVÄT SORRUTA KIVIPENKKÄÄ. LOHKAREIDEN SUURUUSLUOKKA 1,0m³ JA SUUREMPIA, KORKEUS KESKIVEDEN KORKEUDESTA +2,0m.
 ULOMPAA TUKIKERROSTA VASTEN SAMAAN KORKEUTEEN LADOTAAN SEURAAVA TUKIKERROS 120-250 MURSKETTA, JONKA JÄLKEEN KERROKSSITTAN ULKOA RANTAA KOHTI TASAISEEN +2.0 KORKEUTEEN 40-120 SEPELI JA VIIMEISEKSI KAIVON YMPÄRILLE 16-32 SEPELI. KAIKKI MURSKET JA SEPELI PUHDASTA KIVEÄ, JOSTA ON SEULOTTU HIENOAINES POIS.

UUSI PAINEVESIJOHTO PE40

VANHA RIKKOONTUNUT PUMPPAUSKAIVO POISTETAAN.

LIITOS OLEMASSA OLEVAAN MERIVESIJOHTOON, TAKAISKU LAITEHUONEESSA.

UUSI KYTKENTÄKAIVO Ø560 H=1500, UMPIPOHJA JA VESITIIVIS KANSI.

OLEMASSA OLEVA PAINEPUTKI.

OLEMASSA OLEVA MERIVESIKAIVO, EI RAKENTEELLISIA MUUTOKSIA. HUUHTELULIITTYMÄ MUOKATAAN TARVITTAESSA UUTEEN KOHTAAN.

HUUHTELUPUTKI 6.3PE

UUSI MERIVEDEN PUMPPAUSKAIVO

D	Päivitys tilaajan muutoksia	HL	19.09.23
K.O.SA/K.YLÄ	KORTTELI/ILMA	TONTTI/RN-O	VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTÖJÄ VARTEN
RAKENNUSTÖMÄNPIEDE	PIIRUSTUSLAJI	JUKKS. N:O	
MUUTOS	VESI- JA VIEMÄRIJOHDOT		
RAKENNUKOHTEEN NIMI JA OSOITE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVAT	
UTÖ	MERIVEDEN SUODATUS	1:200	
	MERIVEDEN PUMPPAUS		
SUUNNITTELUALUE, TYÖN NUMERO JA PIIRUSTUKSEN NUMERO	MUUTOS		
PUTKI-PARAINEN OY	HL	LVI	01
PL 114, 21601 PARAINEN	PIIRI		D
OSM. 0505 479729	TARK.		
Henry © putkiparainen.fi LVI-INS. HENRY LINDEN	PVM	1.9.2023	
	ALLEKIRJ.		TILAAJAN N:O