

Mobilmasterna

Skärgårdsnämnden 30.11.2023 § 82
1047/00.04.00/2023

Efter höstens stormar och strömavbrott aktualiserades igen mobilnätets svagheter i skärgården. Mobilbasstationen vid Pargas Port slutade fungera efter mindre än två timmar. Enligt Traficoms föreskrift ska basstationerna ha en reservenergiälla som ska räcka betydligt längre, speciellt om basstationerna är avlägsna eller svåråtkomliga.

Föredragande

Livskraftschef Maria Leppäkari, tfn 040 525 8995
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Skärgårdsnämnden diskuterar ärendet.

Beslut

Mobilmasternas strömförsörjning vid långvariga elavbrott uppfyller inte myndighetskraven. Det har visat sig vid höstens strömavbrott, att mobilmasternas reservström räcker i ca 1.5 - 2 h varefter mobilnätet är utslaget trots myndigheternas krav på att reservströmmen bör räcka i minst 3 - 6 h. Detta medför en stor risk för att de människor som bor i utsatta områden blir utan hjälp i nödsituationer. Skärgårdsnämnden begär att stadsstyrelsen uppmärksamgör Trafikministeriet på problemet.

Delgivning

Stadsstyrelsen, samhällsingenjör MJ
