

Mobilmasterna

Skärgårdsnämnden 30.11.2023 § 82

Efter höstens stormar och strömavbrott aktualiserades igen mobilnätets svagheter i skärgården. Mobilbasstationen vid Pargas Port slutade fungera efter mindre än två timmar. Enligt Traficoms föreskrift ska basstationerna ha en reservenergikälla som ska räcka betydligt längre, speciellt om basstationerna är avlägsna eller svåråtkomliga.

Föredragande

Livskraftschef Maria Leppäkari, tfn 040 525 8995
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Skärgårdsnämnden diskuterar ärendet.

Beslut

Mobilmasternas strömförsörjning vid långvariga elavbrott uppfyller inte myndighetskraven. Det har visat sig vid höstens strömavbrott, att mobilmasternas reservström räcker i ca 1.5 - 2 h varefter mobilnätet är utslaget trots myndigheternas krav på att reservströmmen bör räcka i minst 3 - 6 h. Detta medför en stor risk för att de människor som bor i utsatta områden blir utan hjälp i nödsituationer. Skärgårdsnämnden begär att stadsstyrelsen uppmärksamgör Trafikministeriet på problemet.

Delgivning

Stadsstyrelsen, samhällsingenjör MJ

Skärgårdsnämnden 04.11.2024 § 51
1047/00.04.00/2023

Problemen med elförsörjningen till mobilmasterna aktualiserades igen under och efter stormen 1-2.11.2024. Stormen förorsakade strömavbrott och det visade sig att flera basstationer slutade fungera efter ca 2 timmar.

Föredragande

Skärgårdsutvecklare Maria Leppäkari, tfn 040 525 8995
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Nämnden diskuterar problemet.

Beslut

Nämnden konstaterar igen att det är en säkerhetsrisk i vår skärgård att mobilnätet snabbt slås ut under strömavbrott. Nämnden ber att kommunikationsministeriet begär en utredning av operatörerna över hur länge mobiltelefonmasterna i skärgården var ur bruk.

Delgivning

Stadsstyrelsen, samhällsingenjören, kommunikationsministeriet
